

【ATM緊急停止に関するお詫び】

平素より紀北信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ございます。

このたび、4月4日（土）午前11時18分から35分までの17分間、当金庫のATMにおきまして、無停電装置交換工事の不具合により緊急停止する事態が発生いたしました。

ご利用を予定されていたお客様またご利用中であったお客様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

現在は正常に稼働しております。

再発防止のため、無停電装置の交換作業の見直しや接続機器の再確認、無停電装置のバックアップ体制の再確認を行ってまいります。

お客様には大変ご不便をおかけいたしました但、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

令和8年4月6日

紀北信用金庫